

Test
TS EN ISO/IEC 17025
AB-0531-T

AB-0531-T

020.869.1 / 2017

29.06.2017

Merkez / Head Office

Barbaros Mah. Sarkaç Sok. Ağaoglu My Prestige No:1/124 Ataşehir / İstanbul / TÜRKİYE
Tel: +90 216 575 88 80 Fax: +90 216 575 89 21 mail: info@fti-europe.com

Laboratuvar / Laboratory

Çakıl Mahallesi Şehit Tamer Aydın Sok. No:76 34540 Çatalca / İstanbul / TÜRKİYE
Tel: +90 212 776 42 25 Fax: +90 212 776 40 58-59 mail: info@fti-europe.com

DENEY SERTİFİKASI / Test Certificate

Müşterinin Adı ve Adresi / Customer's Name & Address: Kleidco Yapi Sistemleri San. ve Tic. A.Ş.
Şenlikköy Mah. Yeşilköy Cad. No:17/A K:2 Florya Bakırköy / İstanbul, TURKEY

Numunenin Adı ve Tanımı / Sample's Name & Description: BASIC 56 Window and Door System

Numune Kabul Tarihi: 15.06.2017

Referans No: 2017.825

Acceptance Date of Item

Reference No

Uygulanan Normlar / Norms Applied: TS EN 1026, TS EN 1027, TS EN 12211

Sonuçlar / Results: Air Permeability: TS EN 12207 - Class 4 (±600 Pa)
Water Penetration: TS EN 12208 - Class E 1200 (1200 Pa)
Resistance Wind Load: TS EN 12210 - Class C3 (±1200 Pa ; for criteria L/300)

Test Tarihi / Date of Test

16.06.2017

Sayfa Sayısı / Number of Pages

1 / 41

Deney laboratuvarı olarak faaliyet gösteren FTI Fasad Teknoloji Merkezi, TÜRKAK 'tan AB-0531-T numarası ile TS EN ISO/IEC 17025 standardına göre akredite edilmiştir.

FTI Façade Testing Institute accredited by TURKAK under registration number AB-0531-T for TS EN ISO/IEC 17025 as test laboratory.

Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) deney laboratuvarlarının tanınırlığı konusunda Avrupa Akreditasyon Birliği (EU) ile Çok Taraflı Anlaşma ve Uluslararası Laboratuvar Akreditasyon Birliği (ILAC) ile karşılıklı tanıma anlaşması imzalamıştır.

Turkish Accreditation Agency (TURKAK) is a signatory to the European co-operation for Accreditation (EA) Multilateral Agreement (MLA) and to the International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC) Mutual Recognition Arrangement (MRA) for the recognition of test reports.

Deney ve/veya ölçüm sonuçları, genişletilmiş ölçüm belirsizlikleri (olması halinde) ve deney metotları bu sertifikanın tamamlayıcı kısmı olan takip eden sayfalarda verilmiştir. Bu sertifika yalnız test edilen numuneye ait sonuçları içerir ve ekte sunulan ilgili test raporu ile birlikte geçerlidir.

The test and/or measurement results, the uncertainties (if applicable) with confidence probability and test methods are given on the following pages. This certificate includes the test results of the specimen which is identified above and its valid with the related test report.



Tarih / Date

29.06.2017

Test Faaliyetleri Yöneticisi
Testing Manager

Serhat ÇOLAK

F.15.22 REV NO: F MART 2017

Laboratuvar Müdürü
Laboratory Manager

Öner ARSLAN